

01 PLANTA GERAL DE PONTOS DE DADOS/VOZ- PAV. TÉRREO. LCFÍSICA
1/100



02 PLANTA GERAL DE PONTOS DE DADOS/VOZ - PAV. SUP. LCQUÍMICA
1/100

ESQUEMA DE LIGAÇÕES - RACK 03
escala ——— s/e



DETALHE 06 - ATERRAMENTO DO D.G.
escala ——— s/e



DETALHE 01 - MONTAGEM RACK 04 (16U'S)
escala ——— s/e



OBSERVAÇÕES GERAIS

1) OS CABOS UTP'S SERÃO LIGADOS AO PAINEL DE LIGAÇÃO COM FERRAMENTA PUNCH DOWN TOL. FABLBLACK BOX REF. T 382.
2) OS CABOS UTP'S SERÃO MARCADOS NAS DUAS EXTREMIDADES COM O NÚMERO DA TOMADA A QUE SERVEM POR MEIO DE ANILHAS, AS TOMADAS SERÃO MARCADAS COM ETIQUETAS IMPRESSAS.
3) OS CONECTORES MACHOS RJ45 SERÃO DE FABRICAÇÃO SOUTH HILLS REF. 30738 OU BLACK BOX EM 1110 / AWP, PADRÃO TIA / EIA 568-B.2-1
4) OS CABOS UTP SERÃO LIGADOS AS TOMADAS MACHO RJ45 COM ALICATE DE CRIMPAGEM DA AMP2 – 231652-1 OU SOUTH HILLS 11588.
5) O PADRÃO DE LIGAÇÃO DOS CONECTORES RJ45 SERÁ EIA / TIA 568-A.
6) OS CABOS UTP DEVERÃO SER TESTADOS E EMITIDOS RELATÓRIOS CERTIFICANDO ESTAREM DE ACORDO COM A NORMA TIA / EIA – 568-B.
7) DEVERÃO SER REALIZADOS ENSAIOS DE CONTINUIDADE, ISOLAÇÃO, CURTO-CIRCUITO, TROCA DE CONPUTADORES ENTRE PARES, INVERSÃO DO DE COMPUTADORES ENTRE PARES, INVERSÃO DO CONDUTOR DO PAR NEXT, ALTENUAÇÃO, NÍVEL DE RUIDOS E CAPACITANCIA MÚTUA PARA OPERAÇÃO EM REDE EM ELOGIOPS.
8) ELETRODUTOS NÃO CODIGOS: PVC RIGIDO, ANTICHAMA, CLASSE B, FAB: TIGRE OU EQUIVALENTE TECNICO, SEÇÃO NOMINAL 3/4".
9) TODAS AS CURVAS ENTRE ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM, DERIVAÇÃO E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVEM SER FEITAS COM A UTILIZAÇÃO DE BUCHA E ARRUELA, CONFORME SEÇÃO DO ELETRODUTO.

JOTESSE E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Dr.º Beda, 454 – altos- Parque Aurora- Campos dos Goytacazes/RJ.
jotesse.mendes@ig.com.br
Tel.: (22) 2739-4895

CLIENTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO.

PROJETO: PROJETO DE DADOS E VOZ P06

ASSUNTO: INSTALAÇÕES DE PONTOS DE DADOS/VOZ

ESCALA: INDICADA | DESENHO: ZANDER FILHO/MESSIAS

ARQUITETOS:

DATA: 2013

P- N°: 10/17