

ESCLARECIMENTOS

PREGÃO ELETRÔNICO UENF Nº 024/2025

PROCESSO nº SEI-260002/002655/2025

OBJETO: Aquisição de ar condicionados para atender às necessidades da UENF

1. Venho por meio deste solicitar esclarecimentos referentes ao Pregão nº 024/25, especialmente no que diz respeito ao serviço de instalação previsto no certame. Gentileza informar se a instalação dos equipamentos está contemplada no objeto da licitação e, em caso afirmativo, se a responsabilidade pela execução do serviço será da empresa vencedora ou do órgão contratante.

Além disso, referente ao item 4, que especifica a aquisição de aparelho de ar-condicionado com capacidade de 60.000 BTU/h, informamos que o mercado nacional disponibiliza, de maneira geral, equipamentos com capacidades nominais próximas, variando entre 55.000 e 60.000 BTU/h, todos plenamente aptos a atender às condições de desempenho e eficiência exigidas pelo edital.

Diante disso, solicitamos confirmação quanto à possibilidade de aceitação de variação de $\pm 10\%$ (dez por cento) na capacidade nominal indicada, desde que mantidas todas as características técnicas e requisitos de desempenho solicitados.

Agradeço pela atenção e permaneço à disposição para futuras interações.

Atenciosamente,

RESPOSTA: Conforme informado pelo setor requisitante (Prefeitura do Campus):

- **O Pregão 024/25 se refere apenas a aquisição de aparelhos, não contemplando instalação.**
- **Não há possibilidade de alteração das capacidades listadas no item 2.3.1 - "Quadro 1 - Quantidade Estimada" , do Termo de Referência.**

2. Prezados, Em relação ao Pregão Eletrônico, especificamente sobre os itens, venho por meio deste solicitar esclarecimentos a respeito das especificações técnicas exigidas. Para esclarecer a especificação Em relação ao item 1 e 2 do desritivo, gostaria de esclarecer se o órgão está solicitando a instalação de ar condicionado do tipo 'piso teto' ou se a preferência é pelo modelo 'split'. Poderiam confirmar qual é a especificação correta que deve ser atendida?" Agradecemos a atenção e aguardamos uma resposta que possa nos orientar sobre a viabilidade de participação neste certame, considerando as atuais condições do mercado. 1. Diante desses pontos, gostaria de solicitar a revisão das especificações mencionadas, a fim de assegurar a ampla concorrência e evitar a frustração do certame, considerando que as atuais exigências restringem a participação de diversos fornecedores e dificultam a obtenção de propostas competitivas. Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e aguardo o retorno sobre as possíveis alterações no edital.

RESPOSTA: Conforme informado pelo setor requisitante (Prefeitura do Campus): Os modelos de aparelhos solicitados para aquisição são do tipo Split Piso-Teto, conforme o item 2.3.1 - "Quadro 1 - Quantidade Estimada" , do Termo de Referência 116348225.

3. Prezados, Podem me esclarecer se em todos os itens do Pregão acima, os modelos dos aparelhos de ar condicionado são "Piso Teto"? 12.000 Piso Teto 24.000 Piso Teto 36.000 Piso Teto 60.000 Piso Teto

RESPOSTA: Conforme informado pelo setor requisitante (Prefeitura do Campus): sim, todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado do referido Pregão são "Piso Teto" (12.000 Piso Teto, 24.000 Piso Teto, 36.000 Piso Teto, 60.000 Piso Teto).